



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Главное управление МЧС России
по Донецкой Народной Республике)
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА Г. ДОНЕЦКА

ул. Шахтёров Донбасса. 90. г. Донецк. 283060
Телефон: +7 (856) 340-62-28 Факс: +7 (856) 340-62-38
E-mail: gpr_don_kuyb@80.mchs.gov.ru

Заведующему
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 29
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОНЕЦК»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

С.И. Кучер

09.08.2024 № 634
На № _____ от _____

Об устранении нарушений

В соответствии с п. 6 ст. 44 и ч. 4 ст. 52 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», а также в порядке реализации п. 4.2.3 Плана мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности органа государственного пожарного надзора на 2024 год утвержденного МЧС России от 20.12.2023 № 1076, в Вашем учреждении был проведен профилактический визит, по результатам которого были выявлены нарушения требований пожарной безопасности (согласно Приложению 1).

На основании вышесказанного, Вам необходимо принять меры по устранению нарушений (согласно Приложению 1) и предоставить План с конкретными датами их устранения в отделение надзорной деятельности и профилактической работы Куйбышевского района г. Донецка отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Донецк, управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике.

Приложение на 2 (двух) листах только в адрес, а именно:
Приложение 1 с нарушениями требований пожарной безопасности на 1 л., 1 экз.

Начальник отделения НД и ПР Куйбышевского
района г. Донецка ОНД и ПР городского округа
Донецк УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Донецкой Народной Республике
майор внутренней службы

К.Ю. Филатов

Перечень нарушений объекта защиты расположенного по адресу: г. Донецк, Куйбышевский район, ул. Степаненко, д. 19а.

№ п/п	Наименование мероприятия, направленного на устранение нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта (шифр), требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
1.	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности здания.	п. 392 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ).
2.	Отсутствуют программы противопожарного инструктажа для обучения лиц мерам пожарной безопасности	п. 3 ППР в РФ.
3.	Руководитель организации не обеспечил ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17 (1) ППР в РФ.
4.	Не размещены знаки указания местонахождения первичных средств пожаротушения на видных местах.	п. 6 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический Регламент о Требованиях Пожарной Безопасности» (далее – № 123-ФЗ); п. 6.2.1 Приложение К, таблица К 1 ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (далее – ГОСТ 12.4.026-2015).
5.	На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение.	ч. 1 ст. 84 № 123-ФЗ; п. 4.3.12 Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020).
6.	Планы эвакуации людей при пожаре не выполнены в порядке, предусмотренном ГОСТ 34428-2018.	ст. 6 № 123-ФЗ; раздел 9.3.9. ГОСТ 34428-2018 Межгосударственный стандарт. «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия» (далее – ГОСТ 34428-2018).
7.	Не оборудовано здание системами эвакуационными фотолюминесцентными.	п. 9.1.1.3 ГОСТ 34428-2018

8.	Руководитель не обеспечил средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей.	п. 30 ППР в РФ.
9.	Объект защиты не обеспечен автоматической системой адресной пожарной сигнализации.	ст. 5-6, часть 1 ст. 83 № 123-ФЗ; п. 11, таблица А.1, приложение А Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020).
10.	Объект защиты не оборудован системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре типа СОУЭ-3 (все помещения техникума).	ст. 5-6, часть 1 ст. 84 № 123-ФЗ; п. 14 таблицы 2 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления людей при пожаре. Требование пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009).
11.	Двери кладовых, мастерских, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений (за исключением помещений категорий В4 и Д) не являются противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30. Пределы огнестойкости противопожарных дверей следует устанавливать по ГОСТ Р 53307.	п. 7.3.10 Свод правил СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования» (далее – СП 251.1325800.2016).
12.	Помещения здания не оборудованы рабочим, аварийным, охранным и дежурным освещением.	п. 8.2.3 СП 251.1325800.2016.
13.	На объекте защиты не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.	п. 12 ППР в РФ.
14.	Здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных ее проявлений.	п. 1.1 таблица 1 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений (далее – РД 34.21.122-87).